



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Amministrazione, Finanze e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Elettronica ed Elettrotecnica

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825

Tel. Presidenza 091.8115366 - Centralino 091.8145597

e-Mail: pais013004@istruzione.it - Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.edu.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (

.....

Circolare n. 162

I.S.S. S. - "STENIO"-TERMINI IMERESE
Prot. 0016905 del 23/12/2024
I (Uscita)

Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Al prof. Aiello N.
Alla Prof.ssa Migliore
Al RLS
All'Albo on line della scuola

LORO SEDI

OGGETTO: circolare n.162 pericolo finestre MAT / ITEE LSU (di cui al d lgs n 81 08)

Si segnala la non conformità di tutti gli infissi dei locali ospitanti la sezione MAT, in via falcone Borsellino a Termini Imerese, e dei locali ospitanti (Plesso Sceusa e Leone) le sezioni ITEE e LSU di Cerda.

La non conformità è dovuta alla presenza di vetri fragili (vetri senza certificazione) e al sistema di apertura a battente. Come misura compensativa è prevista:

- a) Il DSGA provvederà, prima del rientro degli alunni a scuola, dopo la sospensione delle attività didattiche, dovute alle vacanze natalizie, a:
 - far revisionare il sistema degli ancoraggi e delle maniglie;
 - farà predisporre apposita segnaletica, che attenzi la presenza di vetri fragili, se posti ad un'altezza inferiore ad un metro;
 - farà allontanare dai collaboratori scolastici i banchi dalle finestre con apertura a battente, in modo tale che le aperture non interferiscano con la posizione dei banchi.

La presente con la pubblicazione all'albo e sul sito web vale come notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maria Bellavia)